



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому  
городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной  
деятельности

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, 51,  
E-mail: novoaliks77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8 (86544) 67-3-47

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

### Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

### ПРЕДПИСАНИЕ

### ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-011-2022/0026рс / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Центр  
детского творчества» ИНН: 2611006024

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-011-2022/0026рс от  
«28» января 2022 года в период

с: « 14 » февраля 20 22 г. 14 час. 00 мин.  
по: « 14 » февраля 20 22 г. 16 час. 00 мин.  
с: « 24 » февраля 20 22 г. 12 час. 00 мин.  
по: « 24 » февраля 20 22 г. 13 час. 00 мин.  
с: « 25 » февраля 20 22 г. 12 час. 00 мин.  
по: « 25 » февраля 20 22 г. 13 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому  
городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, старшим  
лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка в рамках осуществления федерального государственного  
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной  
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» №  
10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: законный представитель  
юридического лица Рахматулина Наталья Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном  
контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой пожарной сигнализации.	пункт. 10. правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.	01.09.2022 г.	
2	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», СП. 4.13130.2013 п. 5.1.2.;	01.09.2022 г.	
3	Руководителем организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, и своевременной замены. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт. 60 правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.	01.09.2022 г.	
4	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционной камеры и воздуховода от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 43 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.09.2022 г.	
5	Провести обследование целостности конструкций пожарной лестницы, предназначенной для безопасной работы пожарных подразделений в случаи возникновения пожара, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок.	статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;	01.09.2022 г.	
6	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	п. 36, постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.09.2022 г.	
7	Обеспечить беспрепятственную эвакуацию из групп.	п. 27 подп. «а,б,д», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.09.2022 г.	